

Акт
согласованных мер для обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №19 Центрального района СПб)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт: Санкт-Петербург, пер. Джамбула, д. 8, литер А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 3 этажа, 1 780 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 2 448 кв.м.

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление свид.- во 78- АЖ №807467 от 26. 12.2012 г.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: отдел образования Администрации Центрального района Санкт-Петербурга, Невский пр., д. 176

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (с тяжёлыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи, со сложным дефектом и с иными ограниченными возможностями здоровья), присмотр и уход за детьми

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 110 чел.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги, дистанционно:

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта) :К, О, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий ГБДОУ детский сад №19 Центрального района СПб Суханова Е.Е с одной стороны, действующий на основании Устава и генеральный директор АНО «Интернациональный творческий союз ветеранов и инвалидов боевых действий» Никулин О.Е. с другой стороны, действующий на основании Устава составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: да, не соответствует для К
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует для С, О
6. Внутренняя лестница входной зоны: да, не соответствует для С, О
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны****: да, не соответствует для К, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте 1,1 м): да
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует для О, К, С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У :
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: нет

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: да

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №19 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) Санкт-Петербург, пер. Джамбула, д. 8, литер А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	Приказ №62 от 31.08.2020
	С, О, К	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. В месте пересечения пешеходного и транспортного пути перепад высот составляет более 0,015 м и не обустроен съездом. Принятые меры: у калитки при входе на участок размещена кнопка вызова персонала и табличка на контрастном фоне с номером телефона для вызова сотрудника, оказывающего помощь инвалиду в передвижении по территории объекта.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	О, С, Г, У, К	Покрытие ступеней наружной центральной лестницы, пандуса и входной площадки с пандуса не ровное. Перед внешними лестницами отсутствуют предупреждающие	

		<p>тактильно-контрастные указатели, на проступях краевых ступеней отсутствуют одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени. Отсутствуют поручни у наружных лестниц и у пандуса. Центральный вход: проём входной двери имеет порог высотой более 0,014 м, отсутствует смотровая панель в полотне наружной двери. Ширина входного дверного проёма в свету менее 0,9 м. Входная дверь не имеет знака, указывающего на доступность здания.</p> <p>Принятые меры: Вход в здание для инвалида осуществляется с помощью ответственного сотрудника учреждения. Кроме того, приказом №79 от 29.10.2020 г. утверждена для инвалидов «К» из числа взрослых альтернативная форма обслуживания- дистанционно.</p>	
3		<p>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</p>	
	С, О, К	<p>На проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени. Поручни лестниц не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51261 предъявляемым к опорным стационарным устройствам. Внутренние лестницы не дублируются подъемным устройством. Доступность этажей выше первого для инвалидов категории «К» не обеспечена.</p> <p>Принятые меры: сопровождение инвалида С и О ответственным сотрудником учреждения. Инвалиды категории «К» обслуживаются только на 1 этаже здания или дистанционно.</p>	Приказ №79 от 29.10. 2020
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
	Г, О, С, К	При сопровождении ответственными сотрудниками учреждения.	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
	С, Г, О, У, К	<p>Отсутствуют специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных.</p> <p>Применяются краны с отдельным управлением холодной и горячей водой. Принятые меры: сопровождение детей-инвалидов воспитателем (помощником воспитателя). Сан.узел для посетителей из числа взрослых проектом не предусмотрен.</p>	Приказ №62 от 31.08.2020
6		Информационное обеспечение на Объекте	
	С, О, Г, У, К	<p>Вход на земельный участок оборудован доступными для МГН элементами информации об объекте. Размещена информирующая тактильная табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом на участок с указанием наименования учреждения, времени работы.</p> <p>Принятые меры: необходимая информация предоставляется инвалидам в доступной форме, с применением при необходимости технических и наглядных средств сопровождающим инвалида</p>	

		ответственным сотрудником учреждения.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7.		Автостоянки	
		Не предусмотрены	
8.		Организационные меры	
	О, С, Г, У, К	Приказом №58 от 12.12. 2016 г. утверждена Политика обеспечения условий доступности объектов и услуг для инвалидов. Приказом №37 от 26.08.2016 г. утверждены дополнения к должностной инструкции лиц, ответственных за сопровождение инвалидов на объекте. Приказом №42/1 от 26.08.2016 утверждена программа инструктирования сотрудников по вопросам обеспечения доступности услуг для инвалидов. Приказом №62 от 31.08.2020 г. назначен сотрудник, ответственный за создание условий доступности объекта для инвалидов и МГН - зам. заведующего по АХР Долинская Е.В.; утверждены должности сотрудников, ответственных за встречу и сопровождение инвалидов на объектах; назначен сотрудник, ответственный за проведение инструктирования персонала по вопросам обеспечения услуг для инвалидов – учитель-дефектолог Войлокова Е.Ф.; назначен сотрудник – юрист Сурова А.В., ответственный за внесение (при необходимости) дополнений в должностные инструкции ответственных лиц, обеспечивающих доступность объектов и услуг для инвалидов. Приказом № 79 от 29.10.2020 г. утверждён временный Порядок обслуживания инвалидов на объекте. На сайте учреждения в сети Интернет размещена Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте, а также в дистанционном порядке.	

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ):

- Перепад высот на пути следования к объекту обустроить съездом или понижением высоты до 0,015 м (п.5.1.8. СП 59.13330.2016).

- Произвести ремонт ступеней внешней лестницы центрального входа (п. 5.1.11 СП 59.13330.2016).

- Наружные лестницы оборудовать двухсторонними поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261 (п 6.1.2 СП 59.13330.2016)

- Оборудовать входную площадку навесом и водоотводом (п. 6.1.4. СП 59.13330.2016)

- При входе в здание разместить указатель в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 доступности входа в учреждение для инвалидов; на территории объекта установить указатели движения к доступному входу. Установить указатели внутри здания, указывающие на пути эвакуации, доступные для инвалидов (п. 6.5.1. СП 59.13330.2016).

- Калитку выделить цветом, отличным от цвета ограждения (п. 6.1.7 СП 59.13330.2016)

- Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - ручка) (п. 6.4.1 СП 59.13330.2016).

- На проступи краевых ступеней лестничных маршей внутренних лестниц нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной 0,08-0,1 м. (п. 6.2.8. СП 59.13330.2016)

- Оборудовать в каждой групповой уборной один сантехнический прибор опорными поручнями, разместить крючки для костылей и иных принадлежностей применить водопроводные краны рычажного типа. (пп. 6.3.3; 6.3.9. СП 59.13330.2016).

- Обеспечить официальный сайт <http://gdoutcrrds19ofprkovvtsr.acentr.gov.spb.ru> учреждения версией для слабовидящих в соответствии с ГОСТ Р 52872-2019 и разместить на нём в разделе «Доступная среда» - схему движения к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта (Приложение к распоряжению №689-р от 14.11.2017 Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга)

ГБДОУ детский сад №19 Центрального р.-
на СПб

АНО «Интернациональный
творческий союз ветеранов и
инвалидов боевых действий»


Суханова Е.Е.
М.П.



Никулин О.Е.

02 ноября 2020 г.

* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

** Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

*** Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.

**** Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов.