



УТВЕРЖДАЮ
заведующий ГБДОУ
детский сад №19
Центрального района СПб
Суханова Е.Е.
27.10.2020

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее – услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуги: Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 5, литера Б

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (с тяжёлыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи, со сложным дефектом и с иными ограниченными возможностями здоровья), присмотр и уход за детьми

Сведения об объекте

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 798,7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №19 Центрального района СПб)

Адрес места нахождения организации: Санкт-Петербург, пер. Джамбула, д. 10, литер А

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: отдел образования Администрации Центрального района Санкт-Петербурга, Невский пр., д. 176

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 60 чел.

Форма оказания услуг (на объекте по месту предоставления услуг; на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием; на дому; дистанционно): на объекте по месту предоставления услуг; дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): О, К, С, Г, У

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Автостоянка не предусмотрена
2	Сменные кресла-коляски	нет
3	Адаптированные лифты	нет
4	Поручни	нет
5	Пандусы	не соответствует для К*
6	Подъемные платформы (аппарели)	нет
7	Раздвижные двери	нет
8	Доступные входные группы	ДУ**
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	ДУ**
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	да
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	да
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	

*К- инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках

**ДУ- условная доступность зоны при сопровождении ответственным сотрудником учреждения

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	да
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги и в том числе об оформлении необходимых для получения услуги и документов о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг	да
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	да
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	ТС отсутствуют
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	Иные	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	<i>Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов</i>	<i>Сроки, при наличии соответствующего финансирования</i>
1.	Установить указатели доступности для МГН входа в учреждение в соответствии с ГОСТ Р 52131.	По плану текущего ремонта
2.	Установить указатели движения к доступному для МГН входу.	По плану текущего ремонта
3.	Обустроить входную дверь центрального входа и дверь входа с пандуса порогом не выше 0,014 м и оснастить смотровой панелью.	По плану текущего ремонта
4.	Обустроить наружную и внутреннюю лестницы входного узла двухсторонними двухуровневыми поручнями на высоте (0,5 и 0,9 м) в соответствии с ГОСТ Р 51261.	По плану текущего ремонта
5.	Выделить цветом или фактурой краевые ступени лестницы входного узла.	По плану текущего ремонта
6.	Кромки ступени лестницы(или поручни) на пути эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте или оклеить световыми лентами.	По плану текущего ремонта
7.	По направлению движения к эвакуационному выходу разместить эвакуационные знаки пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ и указатели направления движения для МГН к эвакуационному выходу.	По плану текущего ремонта
8.	Обустроить внутреннюю лестницу поручнями с завершающей горизонтальной частью, с рельефным обозначением этажей и предупредительными полосами об окончании перилл.	По плану текущего ремонта
9.	Оборудовать в групповых уборных у одного сантехнического прибора (унитаза, раковины, душ. поддона) опорные поручни в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261, обеспечить наличие крючков для одежды, костылей и проч.	По плану текущего ремонта
10.	Организовать специально выделенное место для ожидания собаки-проводника.	По плану текущего ремонта
11.	Обеспечить возможность доступности здания для инвалидов-колясочников (путём реконструкции пандуса) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261	По плану капитального ремонта
12.	Обеспечить возможность доступности здания для инвалидов-колясочников (путём устройства мобильного лестничного подъёмника на внутренней лестнице входного узла или путём установки подъёмной платформы)	По плану капитального ремонта
13.	Обеспечить доступность инвалидов-колясочников на верхний этаж здания (путём устройства лифта/лестничного подъёмника).	По плану капитального ремонта
14.	Обеспечить доступность групповых сан.узлов для инвалидов-колясочников путём обустройства дверями	По плану капитального ремонта

шириной не менее 0,9 м и размещением сантехнических приборов, обеспечивающим свободное пространство не менее 0,8 м сбоку от унитаза.	
--	--

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV.

Паспорт сформирован на основании Анкеты по определению доступности объекта от 21 октября 2020 г.

Комиссия в составе:

зам. заведующего по АХР
учитель-дефектолог




Долинская Е.В.
Войлокова Е.Ф.

Представитель организации инвалидов «Интернациональный творческий союз ветеранов и инвалидов боевых действий»


Никولين О.Е.

